

	Título: Batería de UPS 9330		Fecha de Actualización: Abril 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 2

Nombre; Batería para UPS Pawarware 9330	Código:
--	----------------

Descripción del equipo o material: Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula retardante de llama DataSafe® NPX-100BFR están diseñadas para aplicaciones de descarga de alta velocidad. Estas baterías se utilizan principalmente cuando se requiere una alta potencia durante un corto período de tiempo. Con un 50% más de potencia disponible y una reducción del 30% en tamaño en comparación con las baterías convencionales, las baterías DataSafe NPX ofrecen un valor superior, especialmente en aplicaciones de UPS.

Forma y Dimensiones



Specifications Técnica:
Batería NPX 100RFR 12.V 95W/15MIN
Float Charge voltage 13.5-13.8@25C
Cyclic Charge Voltage 14.4-15.0v @ 25C

Aplicación del material o equipo:
Se requiere el cambio de las Batería del UPS Pawarware 9330.

Criterio de Sustitución: Actualmente la batería del up Pawarware 9330 Están dañada

Marcas & Modelos Sugeridos: Data Safe	Posibles Proveedores: • Unitrade
---	--

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: Batería de UPS 9330		Fecha de Actualización: Abril 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	2 de 2

Observaciones: N/A

- . **El Oferente / Proveedor debe ser distribuidor Autorizado por. Pawarware , EATON y Unitrades .**
- . **Garantía de Servicios Por Unitrades**
- . **Mínimos un Año de garantía en las baterías**